

Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce				Protokol : 300 200464 Kontrola provedena 03.02.2020 Provedl :			
<u>Odběratel :</u> Společenství vlastníků jednotek Golfová Golfová 884/1 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ : 27885038 DIČ :				<u>Dodavatel :</u> Stanislav KANDUS Hilmarova 678 152 00 Praha 5 - Barrandov IČ : 13126687 DIČ : CZ460519489 Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 28. 4. 1992 Tel/fax: 2 E-mail :			
<u>Provozovna :</u> Golfová 884 - 887 Golfová 884 - 887 102 00 Praha 10 - Hostivař							

č.	Umístění	Typ	Výr. číslo	Provedené úkony				RV	TZ	Poznámka	Výsledek kontroly
				1	2	3	4				
1	887 - strojovna	PG6 LE	004479	x				2002	02/23		odpovídá
2	886 - strojovna	PG6 LE	060344	x				2002	02/24		odpovídá
3	885 - strojovna	PG6 LE	045590	x				2002	02/23		odpovídá
4	884 - sklep	PG6 LE	036920		x			2009	02/25		odpovídá
5	885 - sklep	PG6 LE	052793		x			2004	02/25		odpovídá
6	886 - sklep	PG6 LE	019718		x			2005	02/25		odpovídá
7	887 - sklep	P6Te	017772		x			2014	02/25		odpovídá
8	884 - strojovna	P6 TE	004930	x				2018	02/23		odpovídá

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	kontrola hasicího přístroje	4	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	periodická zkouška	4	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0	C	Starší 40 let(sněhové) nebo 20 let (ostatní)
4	oprava přístroje: A)plnění B)regenerace náplně C)dodání ND D)výměna těsnění E)výměna hadice F)výměna patrony G)štítek H)poj. ventil			
Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb.				
Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů		Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelé) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP		
Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.				
Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka				
Následující kontrolu provést:		únor 2021	dle Vyhl. MV ČR 246/2001	
Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z-274/2000		Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce		
				